

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.01946
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375608
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Ру" (ООО "Акустик Ру").
(наименование и место- Адрес: РФ, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр. 2, офис 21. ОГРН:
нахождение изготовителя 1057748143078. Телефон (495) 785-10-80, факс (495) 785-10-80.
продукции)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Ру" (ООО "Акустик Ру").
(наименование и место- Адрес: РФ, 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Индустриальная, д.
нахождение изготовителя 1а. ОГРН: 1057748143078. Телефон (495) 785-10-80, факс (495) 785-10-80.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.
(наименование и местонахождение органа по сертификации. Галушкина, д.4, т/ф. (495) 617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат
выдавшего сертификат соответствия аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ Панели звукоизоляционные ЗИПС. ТУ
(информация об объекте сертификации, 5760-001-58196723-2003.
позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

10 (см. Приложение ТР 0438194).

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). Глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9,

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт по результатам Инспекционного контроля (ИК) сертифицированной продукции № 323/ТР/ИК-2014 от 23.06.2014г., акт проверки состояния производства при проведении ИК № 323/ТР/ИК-2014 от 05.06.2014г. (ОС Академия ГПС МЧС России), отчет по испытаниям № 12/ИК-2014 от 23.06.2014г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", атт. аккред. № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая документация Изготовителя, ТУ 5760-001-58196723-2003.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.06.2014 по 20.10.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ04.В.01946

(обязательная сертификация)

ТР

0438194

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть..	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные (Т1)
Класс пожарной опасности материала КМ1	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б. Б. Серков

Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. Г. Ермакова

А. Г. Ермакова